

Администрация города Перми  
Департамент образования  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия №8» г. Перми  
ул. Закамская, 39  
г. Пермь, 614113  
тел./факс: 252 18 57, тел:252 07 51, 252 08 53  
от 07.12.2017 № 01-31/190  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю компании

### Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на выполнение работ по ремонту и обслуживанию электроосветительных приборов и силового оборудования гимназии на 2018 год.

Перечень работ по ремонту и обслуживанию электроосветительных приборов и силового оборудования		
1.	Место выполнения работ (адрес)	614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39
2.	Цель выполнения работ	Содержание электроосветительных приборов и силового оборудования, в соответствии с ПТЭЭП, ПТЭ, МПОТ.
3.	Количественные характеристики объекта выполнения работ	Общая площадь здания гимназии – 4251,6 кв.м.
4.	Виды выполняемых работ	1.Осуществление работ по обслуживанию электроосветительных приборов и силового оборудования своими силами; 1.1.контроль за техническим состоянием электроосветительных приборов и силового оборудования; 1.2.проверка соответствия проекту и требованиям технической документации; 1.3.проведение планово-предупредительного ремонта электроосветительных приборов и силового оборудования: - ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп; - ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; - смена предохранителей отдельно стоящих электроприемников с односторонним питанием; - ремонт осветительной проводки; - ремонт и замена выключателей, розеток; 1.4.определение предельного состояния электроосветительных приборов и силового оборудования при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной по причине физического устаревания элементов электрооборудования; 1.5.возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях; 1.6. уборка в щитовой, распределительных шкафах и щитках освещения; 1.7.маркировка щитов освещения, силовых щитов. 2. Проведение инструктажей с неэлектрическим персоналом Заказчика по правилам эксплуатации оборудования (с присвоением I группы электробезопасности); 3.Несение функций и обязанностей Ответственного за электрохозяйство (непосредственное выполнение обязанностей по


		<p>организации эксплуатации электроустановок Заказчика) и заместителя ответственного за электрохозяйство с 4 группой допуска по электробезопасности.</p> <p>4. Организация разработки и ведения необходимой технической документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;</p> <p>5. Организация безопасного проведения всех видов работ в электроустановках;</p> <p>6. Проведение своевременных проверок и испытаний средств защиты от поражения электрическим током (электрозачитных средств), а также слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками согласно нормам комплектования электрозачитными средствами электроустановок до и выше 1000 В.</p>
5.	Требования к подрядчику	<p>1. Работу производить согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей</p> <p>2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.</p> <p>3. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в производстве работ.</p> <p>4. Иметь места складирования и хранения материалов и инструментов.</p> <p>5. Иметь укомплектованную материально-техническую базу, в том числе спецодежду для работников, средства защиты.</p> <p>6. Иметь работников с группой допуска по электробезопасности не ниже 4.</p> <p>Иностранцы рабочие (сотрудники) должны быть зарегистрированы в г. Перми или Пермском крае в установленном порядке и иметь разрешение на работу. Все работники, должны иметь справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.</p> <p>7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.</p> <p>8. В установленные Заказчиком сроки информировать его о ходе выполнения работ.</p> <p>9. Предоставлять по запросам Заказчика информацию по вопросам состояния электроосветительных приборов и силового оборудования.</p> <p>10. Своевременно выполнять поручения Заказчика и отчитываться об их выполнении.</p> <p>11. Заказчик имеет право производить проверку своевременности и качества выполняемых работ в присутствии Подрядчика или без него.</p>
6	Условия выполнения работ.	<p>Работы выполняются с использованием инструментов и технических средств Подрядчика.</p> <p>Расходные материалы предоставляются Заказчиком.</p>
7.	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.	<p>Работу производить согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей</p> <p>Все работы должны производиться с соблюдением требований Законодательства РФ по охране труда и технике безопасности</p>

Просим в срок до 15 декабря 2017 года предоставить:

1. стоимость выполнения вышеуказанных работ за 1 месяц 2018 года.
2. годовую сумму договора.

Директор гимназии

Липатова Ю.Ю.  
8 909 730 5779



З.А. Выголова